

Акт
проведения практической тренировки эвакуация людей,
осуществляющих свою деятельность МБУК «ЦКС г. Чебоксары» филиал
Дом культуры «Южный»

г. Чебоксары

«18» января 2019

Комиссией в составе: заведующий ДК «Южный» Павлова Е. Е., художественный руководитель ДК «Южный» Чернова Т. П., звукооператор ДК «Южный» Антонов Д. В., инспектор ОНД и ПР по г. Чебоксары Щуков В. О.

составлен настоящий акт в том, что «18» января 2019 года, в 11 ч. 07 мин.

проведена практическая тренировка по эвакуации сотрудников МБУК «ЦКС г. Чебоксары» ДК «Южный», по адресу ул. Сапожникова, д. 15
(название объекта, адрес)

В ходе тренировки установлено следующее:

Условное место возникновения пожара: фойе 1-го этажа

Сообщение о пожаре выполнено (вахтером Сениковой): нажатием на ручной пожарный извещатель.

Вызов пожарной охраны сделан условно, вахтером Сениковой по телефону «01».

Действия персонала: согласованные, не согласованные.

Действия людей: организованные, не организованные.

Направление движения людей согласно эвакуационным выходам: согласно плану эвакуации.

Проверка наличия людей: эвакуированы 14 человек


Время эвакуации: 6 мин.

На момент эвакуации установлено:

1. Исправность (отсутствие) систем АПС и оповещения людей о пожаре Системы АПС и СОУЭ людей исправны.
2. Укомплектованность объекта первичными средствами пожаротушения (кол-во, тип огнетушителей) ОП-4 – 2 шт., ОП-10 - 5 шт.
3. Состояние эвакуационных путей и выходов удовлетворительное. Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
5. Прочие нарушения: отсутствуют

Члены комиссии:

Павлова Е. Е.
Чернова Т. П.
Антонов Д. В.
Щуков В. О.



Щуков